



CHECKLIST STORINGEN

Let op: Controleer eerst onderstaande punten.

Instructies voor het opheffen van storingen
bij centrale verwarmings- en warmwaterinstallaties.

S.v.p. bij toestellen zonder waakvlam eerst op de resetknop drukken en/of gedurende 1 minuut de stekker uit het stopcontact nemen.

Houdt de storing aan, controleer dan of:

1. Het toestel in bedrijfsstand staat en de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit.
2. De zekeringen (stoppen) in de meterkast niet stuk zijn en de aardlekschakelaar niet in de "UIT" stand is gesprongen.
3. Er voldoende water in de installatie aanwezig is (2 bar).
4. De gaskranen niet dichtgedraaid staan (bijv. in de meterkast).
5. U borrelgeluiden hoort. In dit geval de installatie eerst ontluchten, zo nodig bijvullen.
6. De kamerthermostaat voldoende hoog is ingesteld.
7. Er geen warmwaterkraan druppelt (bij combitoestellen).
8. Er voldoende radiatorkranen openstaan voor een goede doorstroming.
9. De perlator (zeefje in de kraan) / douchekop kalkvrij en schoon is

Al deze storingen vallen niet onder het servicecontract!

Storingen aan uw cv- en ww-installatie die u met behulp van bovenstaande tips niet zelf kunt oplossen, kunt u bij ons melden via

075-6282214

Ook voor vragen over onderhoud aan uw installatie.



BEKEND
INSTALLATEUR

Jonge Zwaanstraat 20 • 1541 LD Koog aan de Zaan

Tel.: 075 - 628 22 14 • Fax: 075 - 640 23 73

E-mail: info@broekkamp.com • Internet: www.broekkamp.com